

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети за 2024г.
Кировский р-н Калужской области

Дата	Выползово		цветность	запах 20°	вкус	мутность	железо общ.	хлорид- ион	аммиак и ионы аммония	нитрит- ион	нитрат- ион	окисля- емость	жѣсткость
	Место отбора пробы	Един.измерения											
		Норматив ПДК	градусы цв	баллы	баллы	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	град Ж
18.03.24.	Здание администрации	20	4,5	0	0	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
20.06.24.	Здание администрации	3	3	0	0	<0,58	<0,1	11,4	<0,1	0,027	2,1	1,8	7
10.09.24.	Здание администрации	2,9	0	0	0	0,77	<0,1						
27.12.24.	Здание администрации	3,4	0	0	0	<0,58	<0,1						

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник отделения ИБЛПВ на Людиновском в/з С.М. Серегина

